

**Tilsyn – utsalgssted for fyrverkeri****Utsalgsstedet**

Navn:		Adresse:	
Foretaksnummer:	G.nr.:	B.nr.:	Kommune:

**Opplysninger gitt i tillatelse til salg av fyrverkeri:**

Innehaver av forretningen:
Ansvarshavende for salget:
Stedfortredende ansvarshavende:
Evt. merknader:

**Tilstede ved tilsynet:**

Navn:	Virksomhet:

**Sjekkpunkter:**

Emne:	OK	Avvik	Merknader
Salgslokaler i hht. tillatelsen			
Foregår salget over disk			
Er mengden i salgslokalet OK			
Er mengden i lagerrom OK			
Er fyrverkeriet godkjent			
Er ansvarshavende tilstede			
Kunnskap hos ansvarshavende			
Er de som selger over 18 år			
Gis det opplysninger om bruk			
Oppslag om røykeforbud			
Finnes det slukkeutstyr			
Er mengde i ekstra container i.h.til tillatelse			
Skjer salget fra utendørs salgssted			

**Andre merknader**

--

Kopi sendes DSB innen 8 januar 2007

Telefaks: 33 31 06 60

e-post: postmottak@dsb.no.

## Veiledning for tilsyn ved utsalgssteder for fyrverkeri

Under følger kommentarer/veiledning til de enkelte punktene på skjemaet.

### **Utsalgsstedet**

- Her skrives navn på forretningen hvor tilsynet foretas, for eksempel "Olsens Eftf.", med nøyaktig adresse, og foretaksnummeret som viser at forretningen er registrert i Brønnøysund- registrene.
- Her skal også gårds- og bruksnummer samt hvilken kommune forretningen ligger i angis.

Manglende kjennskap til foretaksnummer eller gårds- og bruksnummer gir ikke grunnlag for å stenge salget av fyrverkeri, da disse opplysningen skal være kjent for brannvesenet gjennom forretningens søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare.

### **Opplysninger gitt i tillatelse til salg av fyrverkeri.**

- Her angis innehaver av forretningen, skal for øvrig være den samme som tillatelsen er utstedt på.
- Navn på ansvarshavende og eventuell stedfortreder som er godkjent for dette salget angis.
- Eventuelle merknader som gjelder tillatelsen noteres også.

### **Tilstede ved tilsynet**

Her skrives ned navn på de som deltar fra brannvesenet og forretningen.

### **Sjekkpunkter**

- Salgslokalene skal være som angitt i tillatelsen eller bedre.
- Salget skal foregå over disk, det er ikke tillatt med selvbetjening og de prøvene som er lagt fram på disken – utstilt – skal være "kalde", dvs. ikke inneholde eksplosiver - evt. være pakket i godkjent blisterpakning. Merkingen av blisterpakkninger må ikke forveksles med merkingen av fyrverkeriartiklene. Blisterpakkninger er merket med bokstaven P og årstallet pakkningen er godkjent, f.eks. P89, mens fyrverkeriartikler er merket med "DBE" eller "DSB", årstall, produktgruppe, klientnummer og artikkelnummer, f.eks. DBE.00.152.98765.001 Nytt fra 2004 er at SINTEF har overtatt godkjenningen av fyrverkeri, Sintef nr. kan for eksempel være: **SINTEF FG 04.02.2707.002**
- Mengden i salgslokalet skal ikke overstige 10 kg netto (dersom boenhet i bygget), ellers 100 kg netto

I tilstøtende rom, i EI60 utførelse, til salgslokalet skal mengden ikke overstige 25 kg netto (dersom boenhet i bygget), ellers 100 kg netto. Summen av fyrverkeri i salgslokalet og tilstøtende branntrygt rom skal aldri overstige 100 kg (bygg uten boenheter). Dersom det er boenheter i samme bygg som handelslokalet skal det **ikke** tillates mengder utover 35 kg NEI i handelslokalet og lager til sammen.

*I sin vurdering bør lokal tilsynsmyndighet legge vekt på om:*

- *Lokalet er definert som egen branncelle*
- *Om det fra handelslokalet er tilstrekkelige rømningsveier direkte ut til det fri*
- *Luftig og god plass rundt disken hvor fyrverkeriet er plassert*
- *Salget av fyrverkeri er innrettet på en slik måte at dette skjer når publikum er på vei ut av lokalet.*
- *Publikum ikke kan vandre rundt inne i lokalet etter at de har fått utlevert fyrverkeriartiklene*
- *Hvor fyrverkeriartiklene skal oppbevares utenom åpningstiden.*
- *Vurdere om det øvrige varesortimentet som finnes i handelslokalet er forenlig med det å selge fyrverkeri (eks. brannfarlig vare)*

- Alt fyrverkeri som selges i Norge skal være godkjent av DSB (DBE) eller SINTEF, og utstyrt med DSB/DBE/SINTEF - godkjeningsnummer. Artikler der godkjenningen er trukket tilbake pga. andre forhold, forutsetter vi er fjernet fra markedet.
- Familiepakker kan være godkjent som en pakke, slik at hver artikkel inne i pakken ikke trenger å være påsatt DSB/DBE/SINTEF -godkjeningsnummer.
- Ansvarshavende eller stedfortreder skal alltid være tilstede i forretningen så lenge det selges fyrverkeri.
- Ansvarshavende og stedfortreder skal via kursbevis eller lignende ha vist sine kvalifikasjoner i forbindelse med søknaden om tillatelse til å selge fyrverkeri, men ved tilsynet kan det verifiseres at de kvalifikasjonene er tilstede ved for eksempel å be om å få se kursbeviset, og/eller spørre om hvor, når og hos hvem de gikk på kurs, og om det var flere deltakere.
- Alle som deltar i salget av fyrverkeri skal være 18 år eller eldre.
- De som selger et produkt i Norge skal kunne gi opplysninger om hvordan produktet skal brukes på en sikker måte. Dette gjelder også for de som selger fyrverkeri, men f.eks. en brosjyre til hver av de som handler kan erstatte de muntlige informasjonene.
- I nærheten av der hvor det håndteres eksplosiver, inkludert fyrverkeri, er det ikke tillatt med røyking eller åpen ild. Det skal være oppslag om et slikt forbud.
- Er det slokkeutstyr i rimelig nærhet av salgsdisken for fyrverkeri, og vet betjeningen hvor det er.
- Er mengde/plassering av ekstracontainer som gitt i tillatelsen.
- **Nytt i år er siste sjekkpunkt hvor vi ønsker en oversikt over hvor mange som selger fra utendørs salgssted. Salg /utlevering fra oppbevaringscontainer er kun tillatt dersom den er delt i to og det ikke er direkte adgang mellom oppbevaringsdel og salgsdel. Skilleveggen skal være klassifisert i minst EI 60.**

### **Andre merknader**

Her noteres andre ting som er avdekket i forbindelse med tilsynet.

I forbindelse med innsendelse av tilsynsrapportene ber DSB om å få opplyst hvor mange salgstillatelser som er gyldige i kommunen.